Sicherheit in Ihren Händen

DVGW

Liste für den Jahres-Check, bis zur nächsten Gebrauchsfähigkeitsprüfung durch das Vertrags-Installationsunternehmen (VIU)

Feststellungen	Jahr	20.....		20.....		20.....		20.....		20.....		20.....		20.....		20.....		20.....		20.....		20.....	
		ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein
Absperreinrichtungen, z. B. Hausanschluss und Zähler, frei zugänglich?																							
Gasleitungen in einwandfreiem Zustand, besonders an Wand- bzw. Deckendurchführungen sowie in feuchten, unbelüfteten Räumen?																							
Alle Gasleitungen gut befestigt und frei von „Anhängseln“?																							
Lüftungsöffnungen an Verkleidungen vorhanden?																							
Verbrennungsluftöffnungen an Wand oder Tür des Aufstellraums der Gasgeräte offen?																							
Ausreichende Verbrennungsluftzufuhr bei Abdichtung bzw. Neu-Einbau von Fenstern und Türen sichergestellt?																							
Bei der Installation einer neuen Abluft-Dunstabzugshaube oder eines Abluft-Wäschetrockners mit dem Fachmann gesprochen?																							
Schlauch vom Herd zur Gassteckdose ohne Knick sowie ausreichend von Flammen und Hitze entfernt?																							
Bei sichtbarer Flamme am Gasgerät: Brennt sie durchgehend blau?																							
Gasgeräte intakt und ohne Rußspuren, Betrieb ohne auffälligen Geruch oder ungewöhnliche Geräusche?																							
Ergebnis	augenscheinlich in Ordnung																						
	Überprüfung durch Fachmann notwendig																						
	eventuell durchgeführte Arbeit (Kurznotiz)																						